

ハロゲン化物消火設備試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住所

氏名

印

設置場所	設置階	防護対象物の種別		
放出方式	固定式	全域放出方式	局所放出方式	設計放出時間 Sec
	移動式	設計放出時間 Sec		
試験項目			種別・容量等の内容	結果
外観	貯蔵消火剤等		種別	容量 kg
	貯蔵容器等	設置場所等	設置場所	
			表示・標識	
	機器	機器	貯蔵容器	
			蓄圧値(蓄圧式に限る。)	MPa
			充てん比	
			容器弁	
			容器弁開放装置	
			安全装置・破壊板	
	試験	加圧用ガス容器	設置場所等	
機器			加圧容器	
		加圧用ガス	安全装置・容器弁	
種別				
	ガス量	kg		
試験	起動用ガス容器	設置場所等		
		機器	構造等	
			容器弁	

ハロゲン化物消火設備

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果	
外 観	選 択 弁	設 置 場 所 等	設 置 場 所		
			表 示		
		機 器	導 管 接 続 部		
			構 造		
	起 動 装 置	手 動 起 動 装 置	設 置 場 所 等	設 置 場 所	
				設 置 位 置	
				設 置 高 さ	床面からの高さ m
			設 備 表 示		
			取 扱 表 示		
		機 器	塗 色 等		
			防 護 措 置		
			表 示 灯		
			ス イ ッ チ		
		自 動 起 動 装 置	設 置 場 所 等		
機 器	手 動 ・ 自 動 切 替 装 置				
	構 造 等				
警 報 装 置	設 置 位 置				
	機 器	警 報 方 式			
		音 声 再 生 装 置 の 設 置 場 所			
		構 造 ・ 性 能			
制 御 装 置	設 置 場 所 等				
	機 器 等	制 御 盤			
		表 示 灯 ・ ス イ ッ チ 類			
		防 護 措 置			
		遅 延 装 置			
自 動 ・ 手 動 切 替 装 置					
配 管 ・ バ ル ブ 類	設 置 状 況				
	配 管 系 路				
	操 作 管 ・ 逆 止 弁				
	構 造 ・ 材 質				
	口 径 ・ 使 用 数 等				
試 験					

ハロゲン化物消火設備

試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結 果		
外 観 試 験	噴射ヘッド	安 全 装 置					
		設 置 位 置					
		構 造 ・ 性 能					
	防護区画等	防 護 区 画					
		開 口 部 の 自 動 閉 鎖 措 置 等					
		消 火 剤 を 付 加 す る 開 口 部 面 積					
		消 火 剤 流 出 防 止 措 置					
		開 口 部 の 位 置					
		消 火 剤 排 出 措 置					
		圧 力 上 昇 防 止 措 置					
	電 源	常 用 電 源		V			
		非 常 電 源 の 種 別		自家発電設備・蓄電池設備			
	ノズル・ ホース等	設 置 位 置					
		構 造 ・ 性 能					
表 示 灯 ・ 標 識							
耐 震 措 置							
機 能 試 験	作動試験	防 護 区 画					
		圧 力 調 整 装 置 試 験					
		容 器 弁 開 放 装 置 の 作 動 試 験					
		選 択 弁 作 動 試 験					
		制 御 装 置 試 験	遅 延 時 間				
			非 常 停 止 機 構 作 動 状 況				
			音 響 警 報 先 行 作 動 状 況				
			自 動 ・ 手 動 切 替 作 動 状 況				
			異 常 信 号 試 験	短 絡 試 験			
				地 落 試 験			
		警 報 装 置 試 験	起 動 装 置 に よ る 作 動 状 況				
			警 報 鳴 動 状 況				
			音 量				
			音 声 警 報 装 置 作 動 状 況				
自 動 警 報 作 動 状 況							

ハロゲン化物消火設備

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結 果
機 能 試 験	作 動 試 験	附 属 装 置	作 動 状 況			
		連 動 試 験	復 旧 操 作 状 況			
		消 火 剤 排 出 試 験				
		放 出 表 示 灯 試 験				
総 合 試 験	総 合 作 動 試 験	全 域 放 出 方 式 又 は 局 所 放 出 方 式	選 択 弁 作 動 状 況 ・ 放 出 経 路			
			通 気 状 況			
			気 密 状 況			
			区 画 別 貯 蔵 容 器 開 放 数			
			音 響 警 報 装 置 作 動 状 況			
			放 出 表 示 灯 点 灯 状 況			
			附 属 装 置 作 動 状 況			
		移 動 式	移 動 式 作 動 状 況			
備 考						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
 - 2 選択肢のある欄は、該当する事項を 印で囲むこと。
 - 3 結果の欄には、良否を記入すること。
 - 4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
 - 5 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。