

粉末消火設備試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住所

氏名

印

設置場所	設置階	防護対象物の種別				
放出方式	固定式	全域放出方式	局所放出方式	設計放出時間 Sec		
	移動式	設計放出時間 Sec				
試験項目				種別・容量等の内容	結果	
外観試験	貯蔵消火剤等			種別	量 kg	
	貯蔵容器等 機器	設置場所等		設置場所		
				表示・標識		
		蓄圧式	貯蔵容器			
			容器弁			
			容器弁開放装置			
		加圧式	貯蔵タンク			
			定圧作動装置			
		充てん比				
		安全装置				
加圧用ガス容器		設置場所等				
	機器	加圧容器				
		容器弁				
		容器弁開放装置				
	加圧用ガス	種別				
ガス量		kg				

粉末消火設備

試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果	
外 観 試 験	起 動 用 ガ ス 容 器	設 置 場 所 等			
		機 器	構 造 等		
			容 器 弁		
	選 択 弁	設 置 場 所 等	設 置 場 所		
			表 示		
		機 器	導 管 接 続 部		
			構 造		
	起 動 装 置	手 動 起 動 装 置	設 置 場 所 等	設 置 場 所	
				設 置 位 置	
				設 置 高 さ	床面からの高さ m
				設 備 表 示	
				取 扱 表 示	
		機 器	塗 色 等		
			防 護 措 置		
			表 示 灯		
			ス イ ッ チ		
			自 動 起 動 装 置	機 器	設 置 場 所 等
	構 造 等				
感 知 器					
警 報 装 置	設 置 位 置				
	機 器	警 報 の 方 式			
		音 声 再 生 装 置 の 設 置 場 所			
		構 造 ・ 性 能			
制 御 装 置	設 置 場 所 等				
	機 器 等	制 御 盤			
		表 示 灯 ・ ス イ ッ チ 類			
		防 護 措 置			
		遅 延 装 置			
自 動 ・ 手 動 切 替 装 置					
配 管 ・ バ ル ブ 類	設 置 状 況				
	配 管 系 路 等				

粉末消火設備

試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結 果	
外 観 試 験	配管・バルブ類	操作管・逆止弁				
		構造・材質				
		口径・使用数等				
		安全装置				
	噴射ヘッド	設置場所等				
		構造・性能				
	防護区画等	防護区画				
		開口部の自動閉鎖措置等				
		消火剤を付加する開口部面積				
		消火剤流出防止措置				
電 源	常 用 電 源		V			
	非 常 電 源 の 種 別		自家発電設備・蓄電池設備			
ノズル・ホース等	設 置 位 置					
	構 造 ・ 性 能					
	表 示 灯 ・ 標 識					
耐 震 措 置						
機 能 試 験	作動試験	防 護 区 画				
		選 択 弁 作 動 試 験				
		容 器 弁 開 放 装 置 の 作 動 試 験				
		制 御 装 置 試 験	遅 延 時 間			
			非 常 停 止 機 構 作 動 状 況			
			音 響 警 報 先 行 作 動 状 況			
			自 動 ・ 手 動 切 替 作 動 状 況			
		警 報 装 置 試 験	起 動 装 置 に よ る 作 動 状 況			
			警 報 鳴 動 状 況			
			音 量			
	音 声 警 報 装 置 作 動 状 況					
	自 動 警 報 作 動 状 況					
	附 属 装 置 連 動 試 験	作 動 状 況				
		復 旧 操 作 状 況				

粉末消火設備

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結 果
機 能 試 験	作動試験	定圧作動 設置試験	作 動 圧 力 ( MPa )			
			作 動 時 間 ( sec )			
		放 出 表 示 灯 試 験				
		圧 力 調 整 装 置 試 験				
		ク リ ー ニ ン グ 装 置 試 験				
総 合 試 験	総合作動 試験	全域放出方 式又は局所 放出方式	選 択 弁 作 動 状 況 ・ 放 出 系 路			
			通 気 状 況			
			気 密 状 況			
			音 響 警 報 装 置 作 動 状 況			
			放 出 表 示 灯 点 灯 状 況			
			附 属 装 置 作 動 状 況			
		移 動 式	移 動 式 作 動 状 況			
備 考						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
  - 2 選択肢のある欄は、該当事項を 印で囲むこと
  - 3 結果の欄には、良否を記入すること。
  - 4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
  - 5 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。