

漏電火災警報器試験結果報告書

試験実施日 年 月 月

試験実施者

住 所

氏 名

印

用 途	() 項 ・				
延 べ 面 積	m ²	階数	地上	階 地下 階	
契 約 電 流 容 量 (最 大)	A				
変 流 器	型 式	屋内型 ・ 屋外型	構 造	分割型 ・ 貫通型	
	定 格 電 流	A	定 格 電 圧	V	
	製 造 者 名		互 換 性 の 有 無	有 ・ 無	
受 信 機	型 式	1 級 ・ 2 級	遮 断 機 構 の 有 無	有 ・ 無	
	定 格 電 圧	V	種 別	屋内型 ・ 屋外型 ・ 集合型	
	互 換 性 の 有 無	有 ・ 無	公 称 作 動 電 流 値	mA	
	製 造 者 名				
音 響 装 置	種 別	ベル ・ ブザー	関 連 装 置		
	電 圧	AC ・ DC V			
試 験 項 目	種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結 果	
外 観 試 験	変流器	設 置 場 所 等		屋外の引込線 ・ 第 2 種接地線 ・ 屋内の電路	
		設 置 状 況			
		構 造 ・ 性 能			
	受信機	設 置 場 所 等			
		設 置 状 況			
		機 器	構 造 ・ 性 能		
			検出漏洩電流設定値		mA
	予 備 品 等				
	音 響 装 置	設 置 場 所			
		構 造			

