

排煙設備試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住所

氏名

印

用途	()項・	延べ面積	m ²		
試験	項目	種別・容量等の内容	結果		
外	排煙機及び給気機	設置場所等			
		構造・材質	m ² /mm		
		性能			
		電動機等との連結			
電動機等	設置状況				
	接地工事	種接地			
	配線				
	潤滑油				
	回転羽根等				
観	制御装置等	設置場所			
		制御盤			
		予備品等			
		接地工事	種接地		
		機能等			
試	起動装置	自動起動装置	感知器又は開鎖型スプリンクラーヘッド	設置場所 構造等	
		手動起動装置	設置場所等		
		操作部等			
		表示			
験	排煙区画	区画構成			
		構造			
		規模			
	排煙口等	可動防煙壁			
		排煙口	設置位置等		
			周囲の状況		
			風道との接続		
	構造				
給気口等	設置位置等				
	周囲の状況				
	風道との接続				
	構造等				

排煙設備

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容										結 果		
外 観 試 験	風 道	設 置 場 所 等													
		構 造													
		防 火 区 画 の 貫 通 部 分													
		ダ ン パ ー													
	電 源	常 用 電 源	V												
		非 常 電 源 の 種 別	専用受電 ・ 自家発電 ・ 蓄電池												
耐 震 措 置															
機 能 試 験	防 煙 区 画														
	自 動 起 動 装 置 作 動 試 験	感 知 器 等 の 作 動 状 況													
		排 煙 機 の 作 動 及 び 性 能 状 況													
		排 煙 口 の 状 態													
	手 動 起 動 装 置 作 動 試 験	起 動 装 置 の 作 動 状 況													
		排 煙 機 の 作 動 及 び 性 能 状 況													
		遠 隔 操 作 の 状 況													
備 考															

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
 2 選択肢のある欄は、該当事項を 印で囲むこと。
 3 結果の欄には、良否を記入すること。
 4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
 5 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。