別記様式第２６　　①

非常電源(自家発電設備)試験結果報告書

試験実施日　　年　　月　　日

試験実施者

住　所

氏　名　　㊞

消防設備等の種別				
使用区分	消防用設備等のみに使用　（　　）			
	その他と共用　（　保安動力　保安照明　非常照明　）			
自家発電設備の仕様	製造者名又は商標		製造年	
	定格出力		型式番号	

試験項目				種別・容量等の内容	結果
外観	設置場所等	設置場所			
		不燃専用室・機械室等	換気設備		
			有効な防火区画		
			防水措置		
			出火防止・延焼拡大防止		
			照明設備の有無		
			標識		
	構造・性能				

試験	保有距離(m)	保有距離を確保しなければならない機器等の部分 ＼ 機器名		操作面前面	点検面	換気面	その他の面	周囲	相互間	相対する面 操作面	点検面	換気面	その他の面	自家発電設備又は蓄電池設備 キュービクル式	キュービクル式以外	建築物等	——
		キュービクル式															
		キュービクル式以外	蓄電池														
			制御装置														
			燃料タンク原動機														

非常電源（自家発電設備）　②

試験項目				種別・容量等の内容	結果
外観試験	設置方法	分岐方式			
		結線・接続			
		表示			
		耐震措置			
		自家発電装置・制御装置等			
		配線			
機能試験	接地抵抗試験	発電機		Ω	
		変圧器		Ω	
		遮断機		Ω	
		切替装置		Ω	
		機器外箱		MΩ	
	※絶縁抵抗試験	電気子巻線主回路	高圧	MΩ	
			低圧	MΩ	
		回磁巻線		MΩ	
		制御回路		MΩ	
		制御回路（自動盤）		MΩ	
		充電装置	交流側端子	MΩ	
			直流側端子	MΩ	
	※絶縁耐力試験			印加電圧　V	
	※作動試験	保安試験	過電流遮断機	作動電流値　A	
			過速度停止装置	作動回転数　rpm	
			断水又は水温上昇停止装置（水冷式機関）	作動温度　度	
			ガス温度上昇停止装置（ガスタービン）	作動温度　度	

非常電源（自家発電設備）　③

試験項目				種別・容量等の内容	結果
機能試験	※作動試験	保安装置作動試験	減液警報装置		
			始動空気圧低下警報装置（空気始動式）		
			始動空気自動充気装置（空気始動式）		
			手動停止装置		
		切替試験	始動試験		
			切替試験		
備考					

備考　1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
2 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと。
3 結果の欄には、良否を記入すること。
4 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
5 ※印の試験は、「蓄電池設備の基準」（昭和 48 年消防告示第 2 号）に適合している旨の表示が付されているものにおいては、当該設備にかかる部分について省略することができる。