

動力消防ポンプ設備点票						
名 称				防 火 管 理 者		
所 在				立 会 者		
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL		
			住所			
点 検 設 備 名	本 体	製造者名				
		形式等				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
周 囲 の 状 況 等						
水 源	貯 水 槽					
	水 量	m ³				
	水 状					
	給 水 装 置					
吸 管 投 入 孔 ・ 採 水 口	周 囲 の 状 況					
	吸 管 投 入 口					
	採 水 口	本 体				
		開 閉 弁				
標 識						
内 燃 機 関	燃 料		リットル			
	潤 滑 油					
	蓄 電 池	外 形				
		電 解 液				
		端 子 電 圧		V		
	起 動 装 置					
	動 力 伝 達 装 置					
	冷 却 装 置	ラジエター等				
冷 却 フ ァ ン						
吸 排 気 装 置						
ポ ン プ	本 体					
	真 空 ポ ン プ	潤 滑 剤				
		自 動 停 止 ス イ ッ チ				
	計 器 類					
作 動						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

