

自動火災報知設備点検票						
名 称				防 火 管 理 者		
所 在				立 会 者		
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL	
			住所			
点 検 備 名	受 信 機	製造者名				
		型 式 等				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外 形 示 表					
	※ 端 子 電 圧	V				
	※ 切 替 装 置					
	※ 充 電 装 置					
	※ 結 線 接 続					
受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況					
	外 形 示 表					
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置					
	電 圧 計		V			
	ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類		A			
	※ 継 電 器					
	表 示 灯					
	通 話 装 置					
	※ 結 線 接 続					
	接 地					
	附 属 装 置					
	※火災表示等	蓄 積 式				
		ア ナ ロ グ 式				
		二 信 号 式				
		そ の 他				
※ 注 意 表 示						
回 路 導 通						
設 定 表 示 温 度 等						
感 知 器 作 動 等 の 表 示						
予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	感 状 況	外 形					
		警 戒	未 警 戒 部 分				
			感 知 区 域				
		適 応 性					
		機 能 障 害					
	※	熱 感 知 器	※ ス ポ ッ ト 型	差動 定温 (再) 熱アナログ			
			分 布 型	空 気 管 式			
				熱電対式・熱半導体式			
		感 知 線 型					
	※	煙 感 知 器	※ ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ			
分 離 型							
※ 炎 感 知 器		赤外線 紫外線					
※多信号感知器・複合式感知器							
遠隔試験機能を有する感知器							
発 信 機	周 囲 の 状 況						
	外 形						
	表 示						
	押しボタン・送受話器						
	表 示 灯						
音 響 装 置	外 形						
	取 付 状 態						
	音 圧 等						
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互					
※	蓄 積 機 能						
※	二 信 号 機 能						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。  
 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

