

粉末消火設備点検票 (区画名:) (設備方式: 全域・局所・移動)							
名 称					防 火 管 理 者		
所 在					立 会 者		
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日		
点 検 者	氏名	点 検 者	社名 TEL				
		所 属 会 社	住 所				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容		
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検							
蓄圧粉末消火剤貯蔵容器等	消 火 剤 貯 蔵 容 器	周 围 の 状 況					
		外 形					
		表 示 ・ 標 識					
	※ 消 火 剤 量		本				
	容 器 弁	外 形					
		安 全 性					
	安 全 装 置	外 形					
		安 全 性					
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形					
		電 気 式					
ガ ス 圧 式							
指 示 圧 力 計		MPa					
バ ル ブ 類							
連 結 管 ・ 集 合 管							
加圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消 火 剤 貯 蔵 タ ン ク	周 围 の 状 況					
		外 形					
		表 示 ・ 標 識					
		安 全 装 置					
	消 火 剤 量		Kg				
	放 出 弁						
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形					
		電 気 式					
		ガ ス 圧 式					
	バ ル ブ 類						
	加 圧 用 ガ ス 容 器	加 圧 用 ガ ス 容 器	周 围 の 状 況				
			外 形				
			表 示				
		※ ガ ス 量		本			
	容 器 弁	外 形					
		安 全 性					
安 全 装 置	外 形						
	安 全 性						
容 器 弁 開 放 装 置	外 形						
	電 気 式						
	ガ ス 圧 式						
バ ル ブ 類							
圧 力 調 整 器							
連 結 管 ・ 集 合 管							
定 圧 作 動 装 置							

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備（その2）

起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 ガ ス 容 器	外 形 表 示				
	※ ガ ス 量	本				
	容 器 弁	外 形 安 全 性				
	安 全 装 置	外 形 安 全 性				
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形 電 気 式 手 動 式				
選 択 弁	本 体	外 形 表 示 機 能				
		外 形 電 気 式 ガ ス 圧 式				
	開 放 装 置	外 形 電 気 式 ガ ス 圧 式				
		外 形 機 能				
操 作 管 ・ 逆 止 弁		外 形 機 能				
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況				
		操 作 箱				
		表 示				
		電 源 表 示 灯				
		音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ				
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ				
		表 示 灯				
	保 護 カ バ ー					
自 動 式 装 置	火 災 感 知 装 置	専 用 兼 用				
	自 動 ・ 手 動 切 替 装 置					
	自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯					
警 報 装 置		外 形				
		音 響 警 報				
		音 声 警 報				
制 御 盤	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	表 示					
	電 圧 計		V			
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類		A			
	継 電 器					
	表 示 灯					
	結 線 接 続					
	接 地					
	遅 延 装 置		秒			
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能					
予 備 品 等						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備（その3）

配管等	管 ・ 管 継 手						
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具						
配管の安全装置等		安 全 装 置					
		破 壊 板					
放 出 表 示 灯							
噴 射 ヘ ッ ド		外 形					
		放 射 障 害					
防 護 区 画	区 画 変 更 等						
	開 口 部 の 自 動 閉 鎖 装 置	外 形					
		電 気 で 作 動 す る も の					
		ガ ス 圧 で 作 動 す る も の					
非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形						
	表 示						
	端 子 電 圧			V			
	切 替 装 置						
	充 電 装 置						
	結 線 接 続						
ホ ー ス 等	周 囲 の 状 況						
	格 納 箱						
	ホ ー ス			m			
	ホ ー ス リ ー ル						
	ノ ズ ル						
	ノ ズ ル 開 閉 弁						
表 示 灯 ・ 標 識 (移 動 式)							
耐 震 措 置							

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置		秒				
		開口部自動閉鎖装置						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
		放 出 表 示 灯						
	局所放出方式	警 報 装 置						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
移動式	ノズル開閉弁							
	ホース・ホース接続部							
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

