

屋 外 消 火 栓 設 備 点 検 票								
名 称						防 火 管 理 者		
所 在						立 会 者		
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日		日	年 月 日		
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL		
				住所				
点 検 設 備 名	ポ ン プ	製造者名			電 動 機	製造者名		
		型 式 等				型 式 等		
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容		
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定			
機 器 点 検								
水 源	貯 水 槽		種 別					
	水 量				m ³			
	水 状							
	給 水 装 置							
	水 位 計							
	圧 力 計							
	バ ル ブ 類							
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置		周 囲 の 状 況				
				外 形				
				表 示				
				電 圧 計 ・ 電 流 計		V	A	
				開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
				ヒ ュ ー ズ 類			A	
				継 電 器				
				表 示 灯				
				結 線 接 続				
				接 地		種 接 地		
予 備 品 等								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 機 方 式	起 動 装 置	直接 操作部	周囲の状況				
				外形				
			表示					
			機能					
		遠隔 操作部	周囲の状況					
			外形					
			表示					
		機能		専用	兼用			
		起 動 用 水 圧	開 閉 装 置	圧カスイッチ	設定圧力	MPa		
				起動用圧カタンク		MPa		
				機能	作動圧力	MPa		
		電 動 機 ポ ン プ	外 形	外形				
	回転軸							
	軸 受 部		軸受部					
			継手					
	機 能		機能					
			外形					
	回 転 軸 受 部		回転軸					
			軸受部					
			グランド部					
			連生計・圧力計					
	性 能	性能	MPa	リットル/min				
		性能		リットル				
	呼 水 装 置	呼水槽						
		バルブ類						
		自動給水装置						
減水警報装置								
フート弁								
性能試験装置								
高架水槽方式		MPa						
圧力水槽方式		MPa						
減 圧 の た め の 措 置								
配 管 等	管・管継手							
	支持金具・つり金具							
	バルブ類							
	ろ過装置							
	逃し配管							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第9

屋外消火栓設備（その3）

屋外消火栓箱等	屋外消火栓	位置・周囲の状況						
		外形						
		表示						
	ホース・ノズル	外形	ホース m×	ノズル径 本 mm				
		ホースの耐圧性能						
	屋外消火栓	周囲の状況						
		外形						
		標識						
		消火栓開閉弁						
	始動表示灯							
耐震措置								
総合点検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流		A				
		運転状況						
	放水圧力		MPa					
	放水量		ℓ/min					
	減圧のための措置							
高架水槽方式・ 圧力水槽方式	放水圧力		MPa					
	放水量		ℓ/min					
	減圧のための措置							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。